

## Kontroll-Einheit für R290 Monobloc THERMA V



Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

| Inneneinheit                             |                         |           |                        | PHCS1            |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|------------------|
| Einsatzgrenze Wasser Austrittstemperatur | Kühlen                  | Min / Max | °C                     | 5 / 27           |
|                                          | Heizen                  | Min / Max | °C                     | 15 / 75          |
|                                          | DHW Wasser <sup>1</sup> | Min / Max | °C                     | 15 / 80          |
| Temperatur-Regelung <sup>2</sup>         | Klassifizierung         |           |                        | V                |
|                                          | Beitrag zur Effizienz   |           | %                      | 3                |
| Abmessungen                              |                         | H x B x T | mm                     | 490 x 420 x 141  |
| Gewicht                                  |                         |           | kg                     | 8.2              |
| Farbe                                    |                         |           |                        | RAL 9003         |
| Montage                                  |                         |           |                        | PHCS1            |
| Spannungsversorgung                      |                         |           | V / Ph / Hz            | 220-240 / 1 / 50 |
| Elektroleitung <sup>3</sup>              | Steuerleitung           | AE-IE     | Anz. X mm <sup>2</sup> | 2 x 0,75         |
| Absicherung <sup>3</sup>                 |                         | Min       | A                      | 10               |

<sup>1</sup>Der Betrieb vom DHW 58 - 80°C ist nur möglich, wenn der Elektrische-Heizstab in Betrieb ist.

<sup>2</sup> EU Richtlinie 811/2013 (gemäß EN14825 Beitrag zur Energieeffizienz 3%)

<sup>3</sup>Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

\*Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.